



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(АО «Мосинжпроект»)

Юридический адрес:

Сверчков пер., д. 4/1, Москва, 101000

Фактический адрес:

Ходынский б-р, д.10, Москва, 125252

тел: (495) 225-19-40; факс: (495) 899-04-66

E-mail: info@mosinzhpoeekt.ru;

http://www.mosinzhpoeekt.ru

ОГРН 1107746614436

Главе муниципального  
округа Ломоносовский  
Г.Ю. Нефедову

от 07.06.2022 № 1-1344-46549/2022

на № 02-11-288/22 от 17.05.2022

Об обследовании технического  
состояния здания

Уважаемый Гордей Юрьевич!

Информирую Вас, что в рамках реализации объекта: «Линия метрополитена, от станции метро «Новаторов» до станции метро «Севастопольский проспект». Этап 2.3. «Подготовительные работы для организации щитовой проходки перегонных тоннелей от ст. «Улица Строителей» до ст. «Новаторов» осуществляется проектирования перегонного тоннеля от ст. «Улица Строителей» до ст. «Новаторов». Расстояние от оси тоннеля до здания по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 82/2 составляет более 30 м. Здание не попадает ни в предварительно назначенную, ни в расчетную зону влияния строительства, согласно томам оценки влияния строительства (шифр 17-4005-Л-П-ПЗ 2.6.1 и шифр 17-4005-Л-П-ПЗ 2.6.2). Данные выводы подтверждены заключением Мосгосэкспертизы № 77-1-1-3-014450-2020 от 28.04.2020.

По Вашему обращению силами АО «Мосинжпроект» было проведено обследование технического состояния здания по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 82/2. По результатам обследования зданию присвоена II категория технического состояния согласно ГОСТ 31937-2011-«работоспособное».

Директор проекта

А.И. Пащенко

А.С. Шершовец  
(495) 225-19-40 доб. 5629